

|   |  |
|---|--|
| <p align="center"><b>ОПРОСНЫЙ ЛИСТ</b></p> <p align="center"><b>ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ<br/>ЗАЯВКИ НА ИК<br/>ГАЗОАНАЛИЗАТОР<br/>УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ<br/>ТРАССОВЫЙ МОДЕЛЬ<br/>LS2000</b></p>  | <p align="center"><b>ООО «КОДА-ОПТИМ»</b></p> <p>Адрес офиса: 109012, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д. 47,<br/>офис 323<br/>Тел./факс: (495) 663-32-56<br/>E-mail: <a href="mailto:info@koda-optim.ru">info@koda-optim.ru</a><br/><a href="http://www.koda-optim.ru">http://www.koda-optim.ru</a><br/>Ответственное лицо: Черкасов Андрей Иванович, технический директор</p> |
| <p>Дата: _____</p> <p>Исх. № запроса: _____</p>   | <p>Заказчик: _____</p> <p>Отдел: _____</p> <p>Контактное лицо: _____</p> <p>Адрес: _____</p> <p>Телефон: _____ Факс: _____</p> <p>E-mail: _____</p>  |
| <p><b>Количество:</b> _____</p> <p><b>Резьба кабелепровода:</b></p> <p><input type="checkbox"/> метрическая M25</p> <p><input type="checkbox"/> дюймовая 3/4" NPT</p> <p><b>Выходной сигнал:</b></p> <p><input type="checkbox"/> 4-20 мА, реле, (2 программируемых сигнальных реле, реле общей неисправности, выходные реле рассчитаны на 5А при 30В пост. тока), MODBUS RS-485, HART.</p> <p><input type="checkbox"/> 4-20 мА, MODBUS RS-485, HART.</p> <p><b>Обнаруживаемый газ (выбирается только один):</b></p> <p><input type="checkbox"/> метан</p> <p><input type="checkbox"/> пропан</p> <p><input type="checkbox"/> бутан</p> <p>Дистанция обнаружения:</p> <p><input type="checkbox"/> 5-60 метров</p> <p><input type="checkbox"/> 30-120 метров</p>  |  |
| <p><b><u>Дополнительное оборудование:</u></b></p> <p><b>Комплект кабельных вводов и заглушек:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p> <p><b>Магнит для обслуживания (Кат. №102740-002):</b></p> <p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет      Количество: _____</p> <p><b>Набор для юстировки, проверки правильности функционирования, настройки:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p> <p><b>Козырёк защитный для одного модуля:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет      Количество: _____</p> <p><b>Коммуникатор HART 475 (для калибровки, чтения журнала событий, выбора типа контролируемого газа и прочих эксплуатационных параметров):</b></p> <p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет      Количество: _____</p> |  |
| <p>Дополнительные пожелания:</p>  |  |