

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ
ЗАЯВКИ НА
ИК ГАЗОАНАЛИЗАТОР
модель PIRECL**

ООО «КОДА-ОПТИМ»

Адрес офиса: 109012, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д. 47,
офис 323

Тел./факс: (495) 663-32-56

E-mail: info@koda-optim.ru

<http://www.koda-optim.ru>

Ответственное лицо: Черкасов Андрей Иванович, технический директор

Дата: _____

Исх. № запроса: _____

Заказчик: _____

Отдел: _____

Контактное лицо: _____

Адрес: _____

Телефон: _____ Факс: _____

E-mail: _____

Количество: _____

Резьба кабелепровода:

метрическая M25

дюймовая 3/4" NPT

Сертификация SIL 2: Да Нет

Выходной сигнал:

4-20 мА, MODBUS RS-485, HART.

4-20 мА, реле (2 программируемых сигнальных реле (НР), реле общей неисправности (НР), выходные реле рассчитаны на 5А при 30В пост. тока), MODBUS RS-485, HART.

модель для работы в составе системы EQR.

Обнаруживаемый газ (выбирается только один):

метан

пропан

бутан

этилен

изобутан

изопентан

гексан

октан

нонан

бутилен

циклопентан

метиловый спирт

этиловый спирт

этоксиэтан

этилацетат

бутанол

бутилацетат

2-бутанон

изопропиловый спирт

этилбензол

ацетон

диэтиленгликоль

толуол

бензол

О-ксилол

3-метилпиридин (пиколин)

стирол

хлорбензол

бензин

дизельное топливо

уайт-спирит

керосин

газовый конденсат сырая нефть

Дополнительное оборудование:

Калибровочный набор (из расчета 1 на 5-6 детекторов):

Да Нет Количество: _____

Кабельные вводы и заглушки:

1 вариант: 1 кабельный ввод и 1 заглушка на газоанализатор.

2 вариант: 2 кабельных ввода.

Тип брони подводимого к извещателю кабеля:

ленточная проволочная

Внешний диаметр подводимого кабеля: _____ мм

Магнит для обслуживания (Кат. №102740-002) (рекомендуется 1 на 8-10 газоанализаторов):

Да Нет Количество: _____

Комплект пробоотбора газовой смеси Q900A1001 (Кат. №007355-001) (устанавливается в приточновытяжные воздуховоды для забора проб самотеком):

Да Нет Количество: _____

Длина входной трубки пробоотбора:

0,3 м

0,9 м

1,8 м

3 м

3,9 м

Запасное уплотнительное резиновое кольцо O-ring для задней крышки (Кат. № 107427-040) (из расчета 1 на 10 газоанализаторов):

Да Нет Количество: _____

Запасное уплотнительное резиновое кольцо O-ring для всепогодного фильтра (Кат. № 107427-052) (из расчета 1 на 10 газоанализаторов):

Да Нет Количество: _____

Запасное уплотнительное резиновое кольцо O-ring для оптического модуля (Кат. № 107427-053) (из расчета 1 на 10 газоанализаторов):

Да Нет Количество: _____

Запасной всепогодный экран со стандартным калибровочным штуцером и гидрофобным фильтром, (Кат. № 007165-002):

Да Нет Количество: _____

Запасной всепогодный экран с калибровочным штуцером с резьбой 7/16-20 и гидрофобным фильтром, (Кат. № 007165-005):

Да Нет Количество: _____

Запасная силиконовая заглушка калибровочного штуцера всепогодного экрана, (Кат. № 009192-001):

Да Нет Количество: _____

LUXE Смазка Литол-24 300 г., для резьбовых соединений (крышки, кабельные вводы, заглушки и т.д.) (из расчета 1 на 80-100 газоанализаторов):

Да Нет Количество: _____

Коммуникатор HART 475 (кат.№103922-001), (для калибровки, чтения журнала событий, выбора типа контролируемого газа и прочих эксплуатационных параметров PIRECL):

Да Нет

Дополнительные пожелания: